



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт – Петербург, пр. Лесной 17, тел: 542-27-41

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17
(место составления акта)

10-00
(время)

26.12.2017 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-11-985

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Калининского района УНДПР
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шестака В.Н. от «13» ноября 2017
года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

№ 2-11-985, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: здание физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, к. 3, лит. А
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3
Калининского района Санкт-Петербурга (ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского района),
юридический адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, корп.3, лит. А, ИНН:
7804447730.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 06 ” декабря 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
“ 26 ” декабря 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («2» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Васильев Дмитрий Владимирович, директор ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского района
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «06» декабря 20 17 г.

У

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кондрашин Роман Викторович - инспектор ОНДПР Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

1) Васильев Дмитрий Владимирович, директор ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

2) Полиенко Марина Владимировна, специалист ГО, ГОБУ ДОД ГОДУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГОДУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского района - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, к. 2, лит. А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: расчет пожарного риска, подтверждающий выполнение на объекте защиты условия соответствия требованиям пожарной безопасности, указанным в пункте 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- 123-ФЗ) в редакции Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ: не представлен.

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание отдела надзорной деятельности Калининского района № 2-11-1092/1/от 29.11.2016 г. не выполнено, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения

		(ых) нарушены	
1	2	3	4
	1 этаж		
4	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 1 (план ПИБ) в тамбур № 2 (план ПИБ) составляет менее 1,35 метра (менее требуемой ширины марша лестницы (фактическая ширина составляет 1,05 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.2.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
5	Ширина двери эвакуационного выхода из тамбура № 2 (где лестничная клетка № 1) непосредственно наружу составляет менее 1,35 метра (менее требуемой ширины марша лестницы (фактическая ширина составляет 1,1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.2.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
6	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 2 (план ПИБ) в тамбур № 2 (план ПИБ) составляет менее 1,35 метра (менее требуемой ширины марша лестницы (фактическая ширина составляет 1,05 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.2.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
7	Ширина двери эвакуационного выхода из тамбура № 2) непосредственно наружу составляет менее 1,35 метра (менее требуемой ширины марша лестницы (фактическая ширина составляет 1,1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.2.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
	2 этаж		
12	Ширина эвакуационного выхода из коридора № 1 в лестничную клетку № 1 составляет менее 1,2 м (фактическая ширина равна 1,1м) при возможном числе эвакуирующихся более 50-ти человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
13	Ширина эвакуационного выхода из коридора № 1 в лестничную клетку № 2 составляет менее 1,2 м (фактическая ширина равна 1,1м) при возможном числе эвакуирующихся более 50-ти человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
14	В помещении коридора № 1, длиной более 15 метров, без естественного проветривания, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции в случае пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.85, СП 7.13130.2013, п.7.2	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
	3 этаж		
15	Выход из вестибюля № 1 в лестничную клетку № 2 при возможном числе эвакуирующихся людей с этажа 477 человек составляет менее 1,44 м (фактическая ширина выхода составляет 1,05 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.19	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
16	Выход из тамбура № 24 в лестничную клетку № 4 при возможном числе эвакуирующихся людей с этажа 477 человек составляет менее 1,44 м	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО

	(фактическая ширина выхода составляет 1,1 м)	пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.19	РАЙОНА
	4 этаж		
17	Ширина эвакуационного выхода из коридора № 1 в лестничную клетку № 1 при возможном числе эвакуирующихся людей с этажа 477 человек составляет менее 1,44 м (фактически ширина равна 1,1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.19	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
18	Ширина эвакуационного выхода из коридора № 2 в лестничную клетку № 2 при возможном числе эвакуирующихся людей с этажа 477 человек составляет менее 1,44 м (фактически ширина равна 1,1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.19	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
19	Ширина эвакуационного выхода из тамбура № 23 в лестничную клетку № 4 при возможном числе эвакуирующихся людей с этажа 477 человек составляет менее 1,44 м (фактически ширина равна 1,1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.8.1.19	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
	Кровля здания		
20	На кровле здания не предусмотрено ограждение, высотой не менее 0,6 м	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90, ГОСТ Р 53254-2009, п.1.1, п.4.2, приложение Г	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
	Подвальный этаж		
23	В помещении подвала произведено изменение объемно-планировочных решений в части сноса перегородок и устройства новых проемов, в результате чего коридоры № 32, 16, длиной более 15 метров без естественного проветривания не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции в случае пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.11 ст.85, СП 7.13130.2013, п.7.2, СП 2.13130.2012, п.4.6	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
24	В лестничной клетке № 1 предусмотрено опускание лифта ниже отметки первого этажа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.4.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
25	В лестничной клетке № 2 предусмотрено опускание лифта ниже отметки первого этажа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п.4.4.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
26	В помещении лестничной клетки № 1 эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.89	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

27	В помещении лестничной клетки № 2 эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.89	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Общие замечания по зданию			
28	Система вытяжной противодымной вентиляции в здании находится в нерабочем состоянии	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.61	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
30	Ширина марша лестницы, расположенного в лестничной клетке № 1 составляет менее 1,35 м (фактическая ширина марша 1,1 м), при возможном числе эвакуирующихся с наиболее населенного этажа более 200 человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п. 8.1.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
31	Ширина марша лестницы, расположенного в лестничной клетке № 2 составляет менее 1,35 м, при возможном числе эвакуирующихся с наиболее населенного этажа более 200 человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п. 8.1.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
32	Ширина марша лестницы, расположенного в лестничной клетке № 4 составляет менее 1,35 м, при возможном числе эвакуирующихся с наиболее населенного этажа более 200 человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009, п. 8.1.5	ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

В ходе проверки проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: -

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился.
3. Протокол(-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица – нет

5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснение на одном листе
6. Предписание(-я) об устранении выявленных нарушений: № 2-11-1092/1/1 от 26.12.2017 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не требуется
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты и необходимые для достижения целей и задач проведенной проверки: приказ, доверенность

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кондрашин Роман Викторович – инспектор ОНДПР Калининского района, управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

“ 26 ” декабря

20 17 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Полиенко Марина Владимировна, специалист ГО, ГОБУ ДОД ГОДУ ДОД СДЮСЩОР № 3
Калининского района

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” декабря 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:-

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)